

Таблица записи проведенных мероприятий, технического обслуживания, ремонтных работ.

Наименование	Дата выполнения	Примечания

DiNe2
Контроллер удалённого ввода/вывода
Технический паспорт

ООО НПФ «Симплекс Плюс»

Технический паспорт

1. Основные сведения

1.1. Настоящий паспорт является сопроводительной эксплуатационной документацией, поставляемой с изделием, и предназначен для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его характеристики, в его конструкцию и комплектацию могут быть внесены изменения, не отражённые в данном паспорте.

1.2. Контроллер управления предназначен для:

- удалённого управления исполнительным оборудованием, контроля состояния датчиков
- получения показания веса с весовых индикаторов цифровых весов
- непрерывной круглосуточной работы.

2. Технические характеристики и условия эксплуатации

Габариты (Ш x В x Г), мм	145 x 90 x 40
Вес не более, г	240
Напряжение питания постоянное В	8...30
Потребляемая мощность не более, Вт	12
Температурный режим эксплуатации, °С	-10°....+35°
Количество удалённых вводов, шт	16
Количество удалённых выводов, шт	4
Допускаемое на вводах напряжение, В	12/24

3. Устройство контроллера

Контроллер состоит из пластикового корпуса с возможностью установки на din реку. Подключение осуществляется через винтовые клеммы. Имеет 16 дискретных входов, 2 реле NO/NC, 2 реле NO.

4. Указания мер безопасности

Перед началом работы со контроллером необходимо ознакомиться с настоящим паспортом. Эксплуатация, монтаж и ремонт контроллера должны производиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжения до 1000В» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Все работы должны выполняться при отключенных источниках электропитания. Ремонтные работы производить на предприятии-изготовителе или в специализированных организациях.

5. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. В течении гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты производственного характера. Изготовитель не даёт гарантий в

ООО НПФ «Симплекс Плюс»

случаях вандализма, форс-мажорных обстоятельств или неправильной эксплуатации изделия. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих технические характеристики.

6. Сведения о рекламациях

При отказе в работе в период гарантийного срока эксплуатации потребителю необходимо заполнить форму сбора информации, составить технически обоснованный акт с указанием наименования и обозначения изделия, его номера, присвоенного изготовителем, датой выпуска и отправить с формой сбора информации на электронную почту производителя

Форма сбора информации

Заводской №_____, дата ввода в эксплуатацию «_»_____20__г.

Дата выхода из строя	Краткое содержание рекламации	Принятые меры	Примечания

7. Сведения об упаковке

Упаковка шкафа производится в картонную тару. Срок хранения изделия в упаковке не более 3 лет со дня изготовления в сухом отапливаемом помещении без токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

8. Свидетельство о приемке

8.1. Контроллер ввода/вывода

Заводской номер:_____

Изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

8.2. Дата выпуска: _____

8.3. Подпись лица, проводившего приемку:_____

Комплектация:

Контроллер — 1 шт.

Технический паспорт — 1шт.

Инструкция — 1шт.

Сведения об изготовителе: ООО НПФ «Симплекс Плюс», 140411, Россия, Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д.103А.